

## **XXVIII. Индивидуальные канатно-спусковые пожарные устройства**

258. К эксплуатации и техническому обслуживанию канатно-спусковых пожарных устройств (далее - устройство) допускается личный состав пожарной охраны, прошедший специальный курс обучения.

259. Техническое обслуживание устройства проводится сотрудником (работником) из числа личного состава пожарной охраны, назначенным должностным лицом подразделения пожарной охраны ответственным за нахождение устройства в исправном состоянии, с последующей записью в соответствующей графе паспорта устройства.

260. При использовании устройства соблюдаются следующие требования:

- 1) спуск производится плавно, без рывков, по схеме, разработанной и утвержденной технической документацией завода-изготовителя;
- 2) тактика использования устройства соответствует требованиям, указанным в технической документации завода-изготовителя на конкретное устройство;
- 3) техническое освидетельствование и испытание производятся ответственным лицом в соответствии с технической документацией завода-изготовителя.

261. Запрещается:

- 1) разбирать устройство;
- 2) эксплуатировать устройство при обнаружении неисправностей и деформации рабочих частей;
- 3) эксплуатировать устройство, не прошедшее положенного освидетельствования и выработавшее свой ресурс;
- 4) эксплуатировать устройство без исправного спасательного пояса (пожарного, монтажного);
- 5) обучать личный состав пожарной охраны работе без страховки.