

XXX. Устройства спасательные прыжковые пневматические

266. При использовании устройства спасательного прыжкового пневматического (далее - устройство прыжковое) запрещается:

- 1) эксплуатация с выработанным ресурсом или истекшим сроком службы;
- 2) сброс устройства прыжкового на грунт;
- 3) оставлять соединительный шланг присоединенным к штуцеру устройства прыжкового после его наполнения;
- 4) производить тренировочные прыжки личного состава пожарной охраны.

267. После каждого применения устройство прыжковое подвергается внешнему осмотру для подтверждения целостности и исправности его элементов.

268. Устройство прыжковое снимается с расчета при обнаружении нарушения его целостности.