



Новые правила противопожарного режима — что изменилось

Большинство правил перешли по наследству из документа-предшественника. Ниже рассмотрим подробно сферы, в которых есть нововведения.

Дополнительные нормы для инструкций

В инструкциях по мерам ПБ появятся дополнительные нормы. Вот что надо дописать:

- кто и как должен действовать, чтобы при необходимости открыть и заблокировать открытыми турникеты, револьверные двери или другие устройства, которые могут затруднить эвакуацию;
- порядок действий при вызове пожарной охраны, отключении оборудования и вентиляции, эвакуации горючих материалов и матценностей;
- принципы использования средств пожаротушения;
- правила обслуживания путей, по которым пожарные подразделения могут попасть на объект;
- данные сотрудников, которые отвечают за отключение оборудования, в котором есть открытое пламя, горючие теплоносители или поверхности, которые нагреваются выше 90 °С.

Подробнее — в п.п. №393 и 394 новых Правил.

Новые требования к размещению огнетушителей

На объектах категории Д больше не нужно размещать передвижные огнетушители (второй абзац п. 406). В помещениях категорий А, Б, В1–В4, где возможны пожары класса Е, следует установить оборудование с рангом тушения 55В, С, Е.

Огнетушители следует размещать так, чтобы от пола до верхней точки корпуса было не больше 1,5 метров — так гласит пункт 409 новых Правил.

Учебная эвакуация — и для посетителей

Согласно пункту 9, к проводимым раз в полугодие тренировкам по эвакуации теперь надо будет привлекать не только сотрудников, но и посетителей, которые находятся в здании. Речь идет об объектах, где бывает массовое скопление людей. Например, музеи, торговые центры, учебные заведения и т.д.

Пути к противопожарным источникам

Сделайте световые или светоотражающие указатели, которые покажут направление движения к источникам воды, предназначенной для противопожарных нужд — в темное время путь должен быть четко виден (пункт 48).

Единый норматив плотности людей в помещениях

Там, где предельное число людей не ограничено нормативными актами, действует правило «не больше одного человека на квадратный метр». Это следует из пункта 22, подпункта «г».

Обязательные СИЗ

На объектах с массовым пребыванием людей нужно обеспечить как минимум один исправный электрофонарь и по одному средству защиты зрения и органов дыхания на каждого дежурного. Исправность этих средств следует проверять не реже одного раза в год и отражать это в соответствующих журналах (пункт 30).

В медорганизациях всех дежурных сотрудников следует снабжать СИЗ органов зрения и дыхания — это требование пункта 116.

Эксплуатация средств ПЗ

Если установленный производителем срок службы истек, но требований об обязательном прекращении использования нет, проводите ежегодные испытания средств пожаротушения и ПЗ (пункт 54).

Следите, чтобы во время массовых мероприятий противопожарные системы не отключались для проверок, ремонта или обслуживания (пункт 55).

Новое по огнезащитной обработке

Можно не проводить повторную обработку огнезащитного покрытия оборудования и строительных конструкций после того, как их гарантированный срок эксплуатации истек.

Достаточно обосновать путем расчетов или в процессе испытаний, что указанные элементы отвечают требованиям ПБ — это следует из пункта 13.

Проверка изоляционных покрывал

В журнале по эксплуатации пожарозащитных систем должны быть отметки о регулярной проверке покрывал для изоляции возгорания. Проверять надо минимум раз в год (пункт 412).

Ограничения на использование цокольных и подвальных этажей

Будет запрещено организовывать в подвалах и цоколях мастерские, производственные цеха, места для хранения оборудования, мебели и других предметов (пункт 16).

Также нельзя устраивать в таких помещениях праздники, спортивные и торжественные мероприятия, детский досуг. Кроме тех случаев, когда такие объекты предусмотрены проектной документацией (пункт 8).

Чтобы ограничить доступ в подвалы, цоколи и на чердаки, где не предусмотрено постоянное нахождение людей, закройте их на замок и сделайте табличку с информацией о том, где хранятся ключи.

Дополнительные требования к строящимся объектам

Внутри недостроенных объектов нельзя после смен оставлять рулонные кровельные материалы, горючий утеплитель или несмонтированные панели, в которых он используется (пункт 322).

При въезде на стройплощадку следует разместить информационные панно со схемами въезда, пожарных проездов, путей следования к противопожарным источникам (пункт 71).

Свободные формы нарядов на огневые работы

Фиксированный форм для нарядов-допусков больше не будет. В 2021 году можно будет разрабатывать собственные формы и даже оформлять их электронно. Главное — придерживаться обязательных реквизитов, перечисленных в пункте 372 новых Правил.

После того, как огневые работы окончены, надо наблюдать за местом их проведения минимум 4 часа (пункт 363).

Обновленные требования к АЗС

Прописан новый порядок действий на случай, если на автоматической заправочной станции сложится пожароопасная ситуация (пункт 390).

Дистанционно или автоматически надо:

- отключить электропитание технологических систем (кроме противопожарной или антиаварийной);
- остановить обслуживание клиентов;
- очистить территорию от посетителей и их автомобилей;
- вызвать пожарную службу;
- активировать систему противопожарной защиты;
- начать действия по локализации или ликвидации опасной ситуации;
- если есть возгорание — начать тушение первичными средствами.

Согласно пункту 385, нельзя заливать топливо в тару, использование которой связано с возможностью возникновения искр.